



DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



CONCHY LES POTS

Beauvais, le 2 mai 2025

MONSIEUR LE MAIRE
 MAIRIE DE CONCHY LES POTS
 58, Rue des Flandres
 60490 CONCHY LES POTS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 08 avril 2025 à 07h47
Unité de gestion		00156160		par : L02
Installation	UDI	001000	CONCHY LES POTS	Type visite : D1
Point de surveillance	P	0000001416	CENTRE-VILLAGE	Commune : CONCHY-LES-POTS
Localisation exacte	MAIRIE-ECOLE			

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	13 °C		25,00
Température de mesure du pH	13,1 °C		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,6 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	850 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	0,25 mg(Cl ₂)/l		
Chlore total	0,30 mg(Cl ₂)/l		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00156301

Référence laboratoire : H_CS25.3537.1

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES			
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.		
Coloration	<5 mg(PI)/L		15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU		2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L		0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES			
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)	0	



DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



PLV : 00156160 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00156160)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation,
La Sous-Directrice de la Santé
Environnementale,

Virginie LE ROUX - MONTCLAIR